



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области**
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru <http://www.54.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений № 2702

«27» октября 2021

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Новосибирской области в г. Бердске

Место выдачи предписания

Выдано для исполнения Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Новосибирской области "Новосибирский электромеханический колледж" (ГБПОУ НСО "НЭК")

(наименование юридического лица либо ф.и.о. индивидуального предпринимателя в дательном падеже)

местонахождение: _ 630030 г. Новосибирск, ул.Первомайская, 202,

(юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя)

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

ОГРН 1025403871723, Дата присвоения ОГРН: 11.12.2002,

ИНН: 5409103389

(ОГРН, дата внесения записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и сведения о зарегистрировавшем органе)

На основании решения Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от «04» октября 2021 № 2702 с «14» октября 2021г., 10час-00мин по «27» октября 2021г., 17час00мин при проведении плановой выездной проверки в отношении ГБПОУ НСО "НЭК"

(наименование юридического лица либо ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

по адресу: _ 630030 г. Новосибирск, ул.Первомайская, 202, ул.Первомайская, 204

(полный адрес местонахождения объекта проверки)

В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения:

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи:

п.2.5.3. Стены и потолки помещений с дефектами и повреждениями, следами протеканий и имеет отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: отслоившаяся кафельная плитка на стенах складского помещения, цехе моечной кухонной посуды, горячем цехе, моечной сервизной посуды;

Стены и потолки помещений с дефектами и повреждениями, следами протеканий и имеет отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: учебные кабинеты 3 этажа № 312, 310, коридор 3 этажа на потолках и стенах подтеки, отслоившаяся известковая побелка и покраска от протекания кровли; спортивные залы с раздевалками на потолках и стенах трещины, в некоторых местах у дверных косяков отвалившаяся штукатурка; в кабинете № 110, мастерских (сварочный цех, лаборатория электромонтажной практики, слесарная мастерская, электромонтажная мастерская) стены почерневшие с трещинами, отслоившейся побелкой и покраской, в помещениях общежития в двух мужских душевых комнатах, расположенных на первом этаже и двух мужских туалетов, расположенных на втором и третьем этажах отслоившаяся вздувшаяся кафельная плитка на стенах;

2.5.2. Полы в варочном цехе, складского помещения (пищеблок) имеют дефекты и повреждения не допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

В спортивных залах с раздевалками деревянные полы имеют дефекты и повреждения не допускающих влажную обработку и дезинфекцию: прогнившие, имеющие трещины, отслоившуюся покраску; в мастерских (сварочный цех, лаборатория электромонтажной практики, слесарная мастерская, электромонтажная мастерская) полы с отслоившейся плиткой, выбоинами;

2.4.6.2. Поверхность производственного стола, предназначенного для нарезки хлеба, не цельнометаллическая, оклеена пленкой;

На кухне установлен стол обеденный для готовой продукции «ГП» производственного стола с поверхностью цельнометаллической;

п.2.6.1. для стирки белья не выделено отдельное помещение (стирка санитарной одежды, полотенца работников пищеблока осуществляется в моечной сервизной посуды)

п.2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом: в учебных помещениях № 303, 302, 301,202, 203, используются скамейки вместо стульев; покрытие столов и стульев имеют дефекты и повреждения и выполнены из материалов, не устойчивые к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;

п.2.7.2. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года: в помещениях учебного корпуса западной и восточной сторон, пристройке западной и восточной сторон, спортивных залах с раздевалками, мастерских, общежитии;

п.2.7.5. отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в спортивных залах;

п.2.9.7. не созданы условия для мытья рук обучающихся в слесарной мастерской: нет крана у раковины;

С целью устранения выявленных нарушений законодательства на основании пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года, предписываю:

1. Выполнить отделку стен и потолков помещений, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: складского помещения, цеха моечной кухонной посуды, горячем цехе, моечной сервизной посуды; учебные кабинеты 3 этажа № 312, 310, потолки и стены коридора 3 этажа, спортивных залов с раздевалками, кабинета № 110, мастерских (сварочный цех, лаборатория электромонтажной практики, слесарная мастерская, электромонтажная мастерская), в помещениях общежития в двух мужских душевых комнатах, расположенных на первом этаже и двух мужских туалетов, расположенных на втором и третьем этажах. Срок – 24.10.2022;

2. Выполнить поверхность полов в варочном цехе, складского помещения (пищеблок), в спортивных залах с раздевалками, в мастерских (сварочный цех, лаборатория электромонтажной практики, слесарная мастерская, электромонтажная мастерская) отделочными материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок – 24.10.2022;

3. На кухне установить производственные столы для нарезки хлеба и для готовой «ГП» с цельнометаллической поверхностью; Срок – 24.10.2022;

4. Выделить отдельное помещение для стирки белья. Срок – 24.10.2022;

5. Обучающиеся обеспечить мебелью в соответствии с их ростом и возрастом: в учебных помещениях № 303, 302, 301,202, 203, запрещается использование скамеек вместо стульев; покрытие столов и стульев выполнить из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств; Срок – 24.10.2022;

6. В помещениях учебного корпуса западной и восточной сторон, пристройке западной и восточной сторон, спортивных залах с раздевалками, мастерских, общежитии конструкцию окон обеспечить для проведения проветривания помещений в любое время года; Срок – 24.10.2022;

7. Отопительные приборы в спортивных залах оборудовать ограждающими устройствами выполненных из материалов, безвредных для здоровья детей. (Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются). Срок – 24.10.2022;

8. Создать условия для мытья рук обучающихся в слесарной мастерской. Срок – 24.10.2022;

(перечень обязательных мероприятий, сроки их исполнения)

Лицо, которому выдано предписание, обязано направить посредством почтовой связи (либо лично) письменную информацию о выполнении настоящего предписания в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области в городе Бердске по адресу г. Новосибирск ул. Иванова, 6 не позднее 3 дней с даты истечения срока их исполнения.

С целью контроля исполнения предписания будет проведена внеплановая проверка на основании пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года



Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке, в частности в судебном порядке в соответствии с гл. 22 КАС РФ; гл. 24 АПК РФ.

Жалоба на предписание в судебном порядке может быть подана в течение 3 месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

В соответствии с ч. 1 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух

тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Старший специалист 1 разряда ТО в г. Бердске должность лица, давшего настоящее предписание		Суханова Ольга Дмитриевна (фамилия, имя, отчество)
Настоящее предписание получил: И.О. директора ГБПОУ НСО "НЭК"	27.10.2021 (дата)	
Законный представитель юридического лица (индивидуальный предприниматель), ответственный за исполнение настоящего предписания	(дата)	Поседаева Марина Николаевна (фамилия, имя, отчество)

Копия настоящего предписания направлена по адресу _____ посредством почтовой связи с уведомлением о вручении _____ 20__ г.

Копия настоящего предписания направлена по эл. адресу: nemk@edu54.ru. 27.10.2021