



Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, 218-33-76, ф.210-27-30

E-mail: mchs@nso.ru, Gu@54.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25, факс 278-00-27,

e-mail: ondNovosibirsk@54.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2484/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Новосибирской области «Новосибирский электромеханический колледж»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору Воротынцева Вадима Олеговича от «01» октября 2021-г №2484, КНМ 54210061000200934646

в период с «21» октября 2021 г. по «26» октября 2021 г.

государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Седельниковым Виталием Викторовичем.

органа государственного пожарного надзора)

проведен выездная плановая проверка по адресу г. Новосибирск, ул. Первомайская, 202

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Начальник АХО Третьяков Владимир Анатольевич, специалист АХО Галкина Виктория Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования ко-	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

		того (-ых) нарушены		
1.	Отсутствует акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки строительных конструкций чердачного помещения.	п. 13 Правил противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР в РФ)	01.10.2022	
2.	Осуществляется эксплуатация электроустановочных изделий с повреждениями (распределительная коробка эксплуатируется без крышки) в помещении столовой.	п. 35 ППР в РФ	01.10.2022	
3.	Осуществляется эксплуатация электроустановочных изделий с повреждениями (распределительная коробка эксплуатируется без крышки) в помещении спортивного зала.	п. 35 ППР в РФ	01.10.2022	
4.	Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану в помещении столовой.	п. 50 ППР в РФ	01.10.2022	
5.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания (2 этаж учебный корпус).	п. 24 ППР в РФ	01.10.2022	
6.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания (3 этаж учебный корпус).	п. 24 ППР в РФ	01.10.2022	
7.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания (лабораторный корпус).	п. 24 ППР в РФ	01.10.2022	
8.	Для отделки потолков в раздевалки учебного корпуса применены горючие материалы.	п. 25 ППР в РФ	01.10.2022	
9.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа в столовой.	п. 26 ППР в РФ	01.10.2022	
10.	Запоры (замки) на дверях эва-	п. 26 ППР в РФ	01.10.2022	

	куационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа в механических мастерских.			
11.	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения (проектная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения не соответствует фактически установленной системе)	п. 54 ППР в РФ	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

А. О. директора Федорова А.И.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)  
(подпись)

Государственный инспектор г. Новосибирска  
по пожарному надзору капитан внутренней службы  
Седельников В.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)  
(подпись)







Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)  
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, 218-33-76, ф.210-27-30

E-mail: mchs@nso.ru, Gu@54.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25, факс 278-00-27,  
e-mail: ondNovosibirsk@54.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2480/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Новосибирской области «Новосибирский электромеханический колледж»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору Воротынцева Вадима Олеговича от «01» октября 2021-г №2480, КНМ 54210061000200930747

в период с «21» октября 2021 г. по «26» октября 2021 г.

государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Фалиным Константином Юрьевичем.

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка по адресу: 630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 204

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица \_\_\_\_\_

Начальник АХО Третьяков Владимир Анатольевич

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

1.	Отсутствуют уплотнения в притворах дверей лестничных клеток	п. 24 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020	01.10.2022	
2.	Отсутствует акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного пространства	п. 13 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020	01.10.2022	
3.	Не обеспечено исправное состояние ограждения кровли (частично нарушена целостность конструкции)	п. 17(а) Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020	01.10.2022	
4.	В здании общежития пожарный рукав не присоединен к пожарному крану	п. 50 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*И.о. директора Фараба ИИ*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор г. Новосибирска  
по пожарному надзору капитан внутренней службы  
Фалин К.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)